



" A PRESENTE EDIFICAÇÃO POSSUI BRIGADA DE INCÊNDIO. O ATESTADO DA BRIGADA SERÁ APRESENTADO NO ATO DA VISTORIA."

 RISCO ELÉTRICO

 EXTINTOR DE INCÊNDIO

 ENTRADA PARA O CB

Pavimento	Ocupação	C.I. (MJ/m²)	Nº de pavimentos	Pé direito (m)	Área (m²)
QUADRA	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO (F-3)	150	1	8,50	849,25m2
Altura	TÉRREA	Risco	LEVE	Área existente	Área total
					849,25m2

☐	Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros	☐	Iluminação de emergência
☐	Separação entre edificações	☐	Alarme de incêndio
☐	Segurança estrutural nas edificações	☒	Sinalização de emergência
☐	Compartimentação horizontal / vertical	☒	Extintores de incêndio
☒	Controle de material de acabamento	☐	Hidrantes e mangotinho
☒	Salidas de emergência	☐	Chuveiros automáticos
☒	Brigada de incêndio	☐	Resfriamento
☐	Controle de fumaça	☐	Espuma
☐	Plano de emergência	☐	Sistema fixo de gases limpos
Reservatórios	Inferior	Superior	RTI
			SPK

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSCIP

QUADRA POLIESPORTIVA - JARDIM DO PLÍNIO
RUA EMÍLIO MOTELESKI ESQ. RUA ROUXINOL - CAPELA VELHA - ARAUCÁRIA PR

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO (F-3)

[illegible]

01 / 03

PLANTA DE RISCO
QUADRO DE ESTATÍSTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUCÁRIA
CNPJ: 76.105.535/0001-29

ENG. CIVIL JOÃO GUILHERME MEYER NETO
CREA-PR 67.113/D

19/10/2014


AILTON B. GONÇALVES
2º Sgto QPM 2-0
RG 5.939.519-0

- Operação composta por 06 folhas e 03 manobras.
- Operando em 02 rios completos

PSCIP 087/2015

	Corpo de Bombeiros 2º SGB/6º GB
VISTO DE PROJETO	
O PRESENTE PROJETO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS, QUANTO A LEGISLAÇÃO PREVENTIVA EM VIGOR.	
ARAUCÁRIA 05.05.15	Cmt 2º SGB/6º GB

CLEBER DAVERSON L. DOS SANTOS
RG 05.198.692-0 / Cap 05.05.15