



NOTAS					
1 - O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO SÃO RESPONSÁVEIS CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CÓDIGO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS." 2 - A TENSÃO DAS LÂMPADARIAS SE ACUMUNTO E BALIZAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM ÁREAS COM ALTA DENSIDADE DE PESSOAS, COMO É O CASO DO LOCAL EM ANEXO, NÃO DEVE SER SUPERADO. 3- PARA INSTALAÇÕES DISTINTAS E NA IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR AS TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO DAS LÂMPADARIAS, PODER SER UTILIZADO UM NÍVEL INTERIOR DIFERENCIAL DE 30mA, COM DISPOSITIVO TERMOMAGNETICO DE 10A. 4- DEVE-SER GARANTIDO UM NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO DE 3 (TRES) LUX EM LOCAIS PLANO E 5 (CINCO) LUX EM LOCAIS COM DESNIVEL.					
HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DO PSQP					
DATA	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	Nº DO PSQP			
GABEIA I ENFERMEIRO					
QUADRA POLIESPORTIVA - ID. PLANALTO					
RUA ANTONIO MENDES, 84 - COSTEIRA - APAÇARICA-PR					
ÁREA	CODIFICAÇÃO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PÚBLICO (F-3)	PARA USO DO CÂMERA		
849.25m2					
PROVINCIAL	CONTÉUDO DA PRINCIPAIS				
02 03	IMPLANTAÇÃO				
PROPONENTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARUCÁRIA					
CNPJ: 76.106.535/0001-99					
ESCOLA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	DATA			
15000	ENG. CIVIL JOAO GUILHERME MEYER NETO	19/10/2014			
PRECATORIO 1150					